

Por. číslo	Druh prostredia podľa STN 33 0300	Lehoty revízií v rokoch/mesiacoch
1.	Základne	4
2.	Normálne	4
3.	Studené	3
4.	Horúce	3
5.	Vlhké	3
6.	Mokre	1
7.	So zvýšenou koróznou agresivitou	3
8.	S extrémnou koróznou agresivitou	1
9.	Prasne s prachom nehorľavým	3
10.	S otrasmi	2
11.	S biologickými škodcami	3
12.	Pasívne s nebezpečenstvom požiaru	2
13.	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	2
14.	Vonkajšie	4
15.	Pod prístreškom	4
Elektrické spotrebiče		6m - 1r
1.	Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb	2
2.	Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a príslušenstvo bytu)	5
3.	Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely	3
4.	Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)	2
5.	Pojazdne a prevozne prostriedky (napr. miešačky a dopravné pasy)	1
6.	Dočasné zariadenia staveniska	6 mesiacov